

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2012年 7月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1			定修:停止中			定修:停止中
2			定修:停止中			定修:停止中
3			定修:停止中			定修:停止中
4			定修:停止中			定修:停止中
5			定修:停止中			定修:停止中
6			定修:停止中			定修:停止中
7			定修:停止中			定修:停止中
8			定修:停止中			定修:停止中
9			定修:停止中			定修:停止中
10			定修:停止中			定修:停止中
11			定修:停止中			定修:停止中
12			定修:停止中			定修:停止中
13			定修:停止中			定修:停止中
14			定修:停止中			定修:停止中
15			定修:停止中			定修:停止中
16			定修:停止中			定修:停止中
17			定修:停止中			定修:停止中
18			定修:停止中			定修:停止中
19			定修:停止中			定修:停止中
20			定修:停止中			定修:停止中
21			定修:停止中			定修:停止中
22			定修:停止中			定修:停止中
23			定修:停止中			定修:停止中
24			定修:停止中			定修:停止中
25			定修:停止中	751	158	スタート(乾燥)
26			定修:停止中	803	166	スタート(乾燥)
27			定修:停止中	813	165	スタート(乾燥)
28	529	157	スタート(乾燥)	864	165	スタート(乾燥)
29	757	172		854	167	プラントスタート
30	820	184		804	168	
31	819	190		812	166	