

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2013年 5月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	889	180		876	171	
2	882	190		881	171	
3	886	193		872	171	
4	909	200		866	171	
5	889	198		871	171	
6	889	196		870	171	
7	882	196		866	171	
8	880	192		866	172	
9	895	195		865	172	
10	903	197		864	172	
11	905	198		868	172	
12	917	200		862	172	
13	901	202		859	173	
14	875	201		854	173	
15	887	196		863	173	
16	877	186		871	172	
17	893	186		861	173	
18	898	192		855	175	
19	889	193		863	174	
20	883	190		859	175	
21	912	187		858	175	
22	904	189		867	175	
23	876	185		867	175	
24	881	183		869	174	
25	898	175		877	174	
26	904	170		870	174	
27	896	166		870	172	
28	883	164		860	172	
29	888	161		856	172	
30	898	160		854	172	
31	886	159		852	173	