

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2013年 7月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	895	172		829	165	定修スタートUP
2	895	163		835	166	定修スタートUP
3	901	163		857	166	定修スタートUP
4	889	172		889	165	プラントスタート
5	871	174		838	165	
6			定修:停止中	858	163	
7			定修:停止中	856	163	
8			定修:停止中	843	163	
9			定修:停止中	848	162	
10			定修:停止中	854	163	
11			定修:停止中	844	162	
12			定修:停止中	844	162	
13			定修:停止中	855	162	
14			定修:停止中	869	162	
15			定修:停止中	850	163	
16			定修:停止中	848	163	
17			定修:停止中	856	163	
18			定修:停止中	847	163	
19			定修:停止中	844	163	
20			定修:停止中	853	162	
21			定修:停止中	848	162	
22			定修:停止中	849	162	
23			定修:停止中	846	162	
24			定修:停止中	843	163	
25			定修:停止中	842	162	
26			定修:停止中	847	162	
27			定修:停止中	846	163	
28			定修:停止中	863	163	
29			定修:停止中	859	163	
30			定修:停止中	858	163	
			定修:停止中	862	162	