

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2013年 11月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	868	169		851	164	
2	855	168		872	163	
3	859	166		879	165	
4	873	167		867	167	
5	875	168		862	169	
6	884	172		862	169	
7	889	175		862	169	
8	868	172		852	164	
9	865	172		851	164	
10	868	173		857	164	
11	876	173		859	164	
12	881	176		862	164	
13	886	179		851	165	
14	906	188		853	165	
15	897	181		849	166	
16	899	185		848	165	
17	874	183		843	165	
18	865	184		863	165	
19	873	186		876	163	
20	881	186		875	164	
21	895	185		852	166	
22	881	183		850	164	
23	885	183		853	164	
24	875	180		874	163	
25	896	180		864	164	
26	876	179		866	164	
27	890	174		882	164	
28	896	172		879	164	
29	880	188		862	165	
30	898	189		864	165	