

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2013年 12月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	885	189		869	164	
2	864	188		870	164	
3	862	188		867	164	
4	867	188		856	165	
5	874	191		869	165	
6	877	189		869	165	
7	872	189		861	165	
8	874	189		860	166	
9	874	188		870	165	
10	871	184		851	166	
11	872	193		847	165	
12	893	198		853	165	
13	883	184		872	165	
14	868	184		875	165	
15	881	192		859	165	
16	888	193		868	165	
17	872	188		876	165	
18	866	194		862	165	
19	866	196		868	165	
20	874	189		869	165	
21	885	193		874	164	
22	891	201		872	165	
23			生産調整_SD	859	165	
24			停止中	858	165	
25			停止中	848	165	
26			停止中	863	165	
27			停止中	866	164	
28			停止中	874	164	
29			停止中	877	164	
30			停止中	874	164	
31			停止中	873	164	