

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2014年 3月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	884	177		859	169	
2	890	186		854	170	
3	901	188		846	170	
4	902	187		844	170	
5	892	187		854	170	
6	880	185		856	170	
7	881	182		871	167	
8	896	185		858	164	
9	899	186		858	165	
10	895	186		861	166	
11	884	181		867	167	
12	884	173		869	167	
13	883	168		868	166	
14	889	168		865	167	
15	890	170		866	167	
16	884	170		860	168	
17	881	174		855	169	
18	869	183		856	170	
19	869	185		861	170	
20	870	184		855	170	
21	872	185		859	170	
22	873	185		862	170	
23	870	185		879	167	
24	874	186		865	167	
25	884	186		854	168	
26	888	184		870	167	
27	880	186		867	168	
28	885	186		863	168	
29	883	187		866	167	
30	865	181		868	167	
31	870	188		873	168	