

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2015年 4月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	909	189		867	167	
2	903	187		862	167	
3	898	188		853	168	
4	905	188		853	168	
5	903	189		856	168	
6	900	187		854	168	
7	908	186		875	167	
8	895	184		855	168	
9	886	181		878	168	
10	905	181		870	169	
11	906	183		863	169	
12	912	183		857	170	
13	916	183		857	170	
14	912	182		869	169	
15	911	184		867	170	
16	912	184		866	170	
17	910	181		856	170	
18	913	182		872	170	
19	896	181		868	170	
20			ストップ中	864	170	
21			触媒清掃	865	171	
22			スタート中	860	171	
23	884	144		868	171	
24	901	157		872	171	
25	888	165		876	170	
26	884	171		875	170	
27	879	173		861	171	
28	885	173		861	171	
29	890	178		868	171	
30	888	181		868	170	
31						