

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2015年 5月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	889	182		853	168	
2	897	178		856	169	
3	904	174		860	169	
4	893	174		862	170	
5	899	171		869	170	
6	904	170		875	170	
7	907	169		878	170	
8	906	171		881	169	
9	906	170		853	170	
10	893	169		861	170	
11	895	166		883	169	
12	911	169		877	169	
13	888	167		857	170	
14	887	164		862	171	
15	894	164		863	171	
16	890	164		861	171	
17	893	164		846	171	
18	907	164		847	172	
19	899	163		854	172	
20	878	162		851	172	
21	894	163		846	173	
22	893	163		849	172	
23	886	163		860	172	
24	889	161		846	172	
25	887	158		843	171	
26	896	157		846	171	
27	886	158		861	170	
28	879	156		875	170	
29	890	155		864	170	
30	888	157		862	170	
31	894	156		868	169	