

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2015 年 10 月 度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	904	208		859	166	
2	900	204		865	166	
3	888	209		863	166	
4	886	207		854	165	
5	906	214		858	164	
6	908	216		873	163	
7	902	215		880	163	
8	891	208		888	164	
9	898	207		858	165	
10	896	206		878	165	
11	886	205		873	165	
12	906	207		864	165	
13	895	203		854	165	
14	869	202		856	166	
15	875	204		860	165	
16	876	202		861	166	
17	874	202		860	166	
18	876	202		861	166	
19	889	206		860	166	
20	863	202		860	166	
21	881	201		860	166	
22	885	198		853	166	
23	879	196		867	167	
24	901	197		867	169	
25	895	197		862	170	
26			ストップ中	873	169	
27			触媒清掃	870	169	
28			スタート中	877	165	
29	884	204		878	164	
30	904	207		874	165	
31	915	206		882	164	