

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2017年 1月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	918	191		866	170	
2	921	191		859	169	
3	923	191		860	169	
4	916	192		860	168	
5	908	192		863	168	
6	911	192		858	168	
7	918	192		860	168	
8	901	189		855	168	
9	903	189		862	168	
10	904	189		865	168	
11	903	187		865	165	
12	903	187				停止中
13	903	187				停止中
14	905	188				停止中
15	911	187				停止中
16	913	187				停止中
17	909	188		884	158	
18	917	188		908	160	
19	910	190		904	170	
20	909	190		903	171	
21	917	190		863	168	
22	918	189		866	167	
23	917	189		869	166	
24	913	189		874	166	
25	908	189		866	167	
26	913	191		861	168	
27	906	191		866	168	
28	903	190		856	168	
29	928	194		854	168	
30	894	195		851	168	
31	884	195		868	169	