

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2017年 12月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1			ストップ中	876	167	
2			ストップ中	873	167	
3			ストップ中	875	166	
4			ストップ中	879	165	
5			スタートアップ	886	164	
6	847	200		877	162	
7	880	184		873	164	
8	883	199		873	165	
9	891	204		874	165	
10	900	208		868	165	
11	898	209		860	165	
12	896	209		865	166	
13	899	210		871	166	
14	901	212		857	166	
15	906	212		858	166	
16	910	212		861	166	
17	905	212		868	166	
18	901	213		881	166	
19	903	215		875	166	
20	914	215		878	166	
21	914	214		872	166	
22	914	214		876	166	
23	921	215		867	166	
24	919	216		864	166	
25	915	214		872	165	
26	911	212		875	166	
27	914	216		872	166	
28	917	216		886	164	
29	914	215		882	164	
30	917	215		879	164	
31	917	215		880	164	