

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2019年 4月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	900	200		870	169	
2	898	199		871	169	
3	899	201		872	169	
4	901	199		876	170	
5	905	200		873	170	
6	908	202		871	170	
7	914	203		869	169	
8	911	203		866	170	
9	911	203		860	171	
10	912	201		863	168	
11	910	203		872	168	
12	908	212		872	169	
13	908	206		875	169	
14	909	203		866	170	
15	910	203		857	171	
16	909	202		854	171	
17	908	202		857	171	
18	899	202		854	171	
19	900	202		853	171	
20	909	200		850	171	
21	912	200		853	171	
22	915	201		852	171	
23	908	201		851	171	
24	904	201		854	171	
25	912	202		851	170	
26	920	202		855	170	
27	909	199		863	170	
28	912	199		869	170	
29	906	197		861	170	
30	911	197		858	170	