

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2019 年 12 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	904	199		864	169	
2	905	199		872	169	
3	904	199		865	168	
4	905	198		866	164	
5	910	202		870	163	
6	915	201		872	164	
7	915	200		864	167	
8	911	200		866	169	
9	912	200		874	167	
10	907	202		882	165	
11	911	209		876	164	
12	913	201		872	164	
13	913	200		862	164	
14	913	204				計画停止
15	899	202				計画停止
16	895	201				計画停止
17	895	203				計画停止
18	903	195				計画停止
19	908	193				計画停止
20	904	194		845	160	
21	898	193		871	164	
22	891	191		921	170	
23	900	191		918	170	
24	892	191		860	169	
25	890	196		853	169	
26	894	198		868	170	
27	889	197		862	170	
28	886	196		855	170	
29	890	197		856	169	
30	887	196		857	169	
31	879	195		850	170	