

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2023 年 1 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	917	185		846	167	
2	901	184		858	167	
3	913	179		862	166	
4	920	176		859	167	
5			停止	853	166	
6			停止	855	166	
7			停止	848	165	
8	893	201		848	166	
9	892	198		841	165	
10	919	203		842	165	
11	902	203		846	166	
12	917	203		845	166	
13	916	204		843	166	
14	905	201		853	166	
15	920	190		851	167	
16	918	183		845	167	
17	920	182				停止
18	912	188				停止
19	920	187				停止
20	929	189				停止
21	924	189				停止
22	922	188				停止
23	911	196				停止
24	901	195				停止
25	903	194				停止
26	915	199				停止
27	910	196				停止
28	922	197				停止
29	923	197				停止
30	923	198				停止
31	924	199				停止