

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2023 年 2 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	917	201				
2	909	203				
3	903	198		288	50	14:00ボイラースタート
4	902	198		870	163	
5	905	194		863	167	
6	916	189		955	168	
7	921	188		924	170	
8	924	187		846	167	
9	921	185		860	167	
10	920	184		852	168	
11	910	186		851	168	
12	908	189		858	168	
13	907	189		864	168	
14	909	188		866	168	
15	907	187		864	162	
16	904	185		864	164	
17	902	184		870	164	
18	909	186		938	168	
19	910	188		952	169	
20	910	188		841	171	
21	904	187		846	172	
22	902	184		848	171	
23	910	185		843	170	
24	909	185		853	170	
25	903	186		854	170	
26	906	188		852	170	
27	914	190		863	170	
28	915	191		858	171	