

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2023 年 11 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	885	192		848	168	
2	881	184		847	169	
3	868	175		844	169	
4	865	174		844	168	
5	859	173		853	167	
6	835	172		865	166	
7			停止(燃料在庫調整)	886	168	
8				946	171	
9				974	177	
10				990	180	
11			スタート	866	179	
12	872	184		845	174	
13	868	182		850	169	
14	872	181		852	169	
15	887	183		849	169	
16	890	186		846	169	
17	888	187		845	169	
18	881	186		844	169	
19	881	190		855	169	
20	892	185		858	169	
21	894	182		846	169	
22	883	180		844	169	
23	877	180		851	169	
24	876	179		852	168	
25	878	179		844	168	
26	879	177		846	169	
27	867	178		849	170	
28	868	180		850	171	
29	869	178		844	172	
30			停止～再スタート	847	173	