

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2023 年 12 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	858	181		852	170	
2	869	179		861	166	
3	876	179		860	167	
4	870	180		854	166	
5	863	176		856	166	
6	858	177		861	167	
7	885	171		873	167	
8	906	171		860	168	
9	884	183		862	167	
10	875	184		860	167	
11	876	184		856	168	
12	873	181		846	167	
13	877	179		854	168	
14	868	178		866	167	
15	869	177		867	167	
16	870	175		849	168	
17	883	172		860	168	
18	889	173		868	168	
19	879	173		872	168	
20	867	175		869	168	
21	868	174		856	168	
22	864	173		868	168	
23	859	172		883	168	
24	863	172		867	168	
25	870	173		875	168	
26	870	173		881	168	
27	867	173		859	168	
28	869	174		846	168	
29	873	174		850	168	
30	882	174		851	169	
31	880	175		852	168	