

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2019年 3月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	902	195		881	169	
2	915	195		864	169	
3	915	195		856	169	
4	907	195		845	171	
5	902	196		852	172	
6	899	196		859	173	
7	898	196		856	169	
8	905	196		876	169	
9	910	197		877	170	
10	910	196		868	170	
11	910	196		862	170	
12	911	196		861	170	
13	911	197		861	170	
14	914	197		855	170	
15	912	198		870	170	
16	912	197		879	169	
17	916	197		881	169	
18	908	197		884	169	
19	910	197		881	168	
20	907	198		882	166	
21	908	199		871	166	
22	897	199		873	167	
23	895	199		877	167	
24	902	199		880	167	
25	906	198		877	167	
26	906	199		875	168	
27	910	200		872	168	
28	906	199		871	168	
29	906	200		874	168	
30	906	201		877	168	
31	902	201		871	168	